

# ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021–2022 ГОДОВ

Выдан  
**ООО «Звезда Альфа»**  
ИНН 7447097845

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:  
Акт проверки готовности к отопительному периоду

от 14.09.2021 № 697

Председатель комиссии  
по проведению проверки  
готовности систем теплоснабжения  
города Челябинска к работе  
в отопительный период 2021-2022 годов



Е. В. Феклистова

АКТ № 697

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

г. Челябинск  
(место составления акта)14.09.2021  
(дата составления акта)Комиссия, образованная на основании Распоряжение Администрации города  
от 13.04.2021 № 4200  
(вид документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденной заместителем Главы города по городскому хозяйству Астаховым А.С., с 01.06.2021 по 01.09.2021 в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

ООО «Звезда Альфа»

(наименование обслуживаемой жилищный фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Теплопотребляющая установка дома № 16 по ул. Дм. Неаполитанова
2. Теплопотребляющая установка дома № 18 по ул. Дм. Неаполитанова
3. Теплопотребляющая установка дома № 22 по ул. Дм. Неаполитанова
4. Теплопотребляющая установка дома № 24 по ул. Дм. Неаполитанова
5. Теплопотребляющая установка дома № 26 по ул. Дм. Неаполитанова
6. Теплопотребляющая установка дома № 18 по ул. Овчинникова
7. Теплопотребляющая установка дома № 18-Б по ул. Овчинникова
8. Теплопотребляющая установка дома № 20 по ул. Овчинникова
9. Теплопотребляющая установка дома № 20-А по ул. Овчинникова
10. Теплопотребляющая установка дома № 22 по ул. Овчинникова
11. Теплопотребляющая установка дома № 5 по ул. Петра Сумина
12. Теплопотребляющая установка дома № 7 по ул. Петра Сумина
13. Теплопотребляющая установка дома № 65-А по ул. 2-ая Эльтонская

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:



№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Предписания не выдавались	Справка
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок с последующим оформлением акта выполненных мероприятий, подписанного комиссией и (или) теплоснабжающей организацией	выполнено	Акты
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	выполнено	Приложение № 2
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	выполнено	Приложение № 4
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	выполнено	Приложение № 5
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), центральных и индивидуальных тепловых пунктов	выполнено	Приложение № 6
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	выполнено	Приложение № 7
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии)	выполнено	Акты ввода
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	выполнено	Приложение № 9
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и их соответствие действительности	выполнено	Паспорт ТП Приложение № 10
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	выполнено	Приложение № 11
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	выполнено	Акты
13.	Наличие пломб теплосетевой организации на расчетных дроссельных диафрагмах и соплах элеватора	выполнено	Приложение № 13
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	отсутствует	Акт сверки
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	выполнено	Справка

16.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность с последующим оформлением акта, подписанного комиссией и (или) теплопотребляющей организацией	выполнено	Акты
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2012 № 103	выполнено	Приложение № 17

В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов комиссия установила готовность

(готовность (неготовность) к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: готов с соблюдением нормативов


Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду на \_\_\_\_\_ л.

Председатель комиссии:


  
(подпись)

Е.В.Феклистова  
(расшифровка подписи)


Члены комиссии:

  
(подпись)


А.В. Осадчий  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Е.С. Карлов  
А.Ю.Виноградов  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Е.А.Петров  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

А.Г. Тимофеев  
(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов ознакомлен, один экземпляр документа получил:



2021г.

Ковальская Т.А.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (уполномоченного представителя) обслуживающей жилищный фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)