

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов

Выдан
ООО УК «Звезда Альфа»
ИНН 7447097845

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду

от 31.08.2020 № 628

Председатель комиссии
по проведению проверки
готовности систем теплоснабжения
города Челябинска к работе
в отопительный период 2020-2021 годов



Е. В. Феклистова

Приложение 2

к распоряжению Администрации города
от 06.04.2020 № 3525

Форма

АКТ № 628
проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов

г. Челябинск

(место составления акта)

31.08.2020

(дата составления акта)

Комиссия, образованная на основании

Распоряжение Администрации города
от 06.04.2020 № 3525

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов, утвержденной заместителем Главы города по городскому хозяйству Астаховым А. С., с 01.06.2020 по 01.09.2020 в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов

ООО УК «Звезда Альфа»

(наименование обслуживающей жилищный фонд организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Теплопотребляющая установка дома № 18 по ул. Дм. Неаполитанова
2. Теплопотребляющая установка дома № 22 по ул. Дм. Неаполитанова
3. Теплопотребляющая установка дома № 24 по ул. Дм. Неаполитанова
4. Теплопотребляющая установка дома № 26 по ул. Дм. Неаполитанова
5. Теплопотребляющая установка дома № 20 по ул. Овчинникова
6. Теплопотребляющая установка дома № 20а по ул. Овчинникова
7. Теплопотребляющая установка дома № 22 по ул. Овчинникова
8. Теплопотребляющая установка дома № 5 по ул. П. Сумина
9. Теплопотребляющая установка дома № 7 по ул. П. Сумина

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	выполнено	Приложение № 16
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок с последующим оформлением акта выполненных мероприятий, подписанного комиссией и (или) теплоснабжающей организацией	выполнено	Приложение № 1(Акт промывки систем теплоснабжения)
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	выполнено	Приложение № 2
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	выполнено	Приложение № 3
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	выполнено	Приложение № 4
6.	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), центральных и индивидуальных тепловых пунктов	выполнено	Приложение № 5
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	выполнено	Приложение № 6
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии)	Выполнено	Приложение № 7
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	не предусмотрено проектом	
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и их соответствие действительности	выполнено	Приложение № 9
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	выполнено	Приложение № 10
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	выполнено	Акты
13.	Наличие пломб теплосетевой организации на расчетных дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов	не предусмотрено проектом	
14.	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	отсутствует	Акт сверки

15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплopotребляющих установок	выполнено	Приложение № 13
16.	Проведение испытания оборудования теплopotребляющих установок на плотность и прочность с последующим оформлением акта, подписанного комиссией и (или) теплоснабжающей организацией	выполнено	Приложение № 14
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в <u>приложении 3</u> к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103	выполнено	Приложение № 15

В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов комиссия установила готовность
(готовность (неготовность) к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: готов

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду на _____ л.

Председатель комиссии:




(подпись)

Е. В. Феклисова

(расшифровка подписи)


Члены комиссии:



(подпись)

Е. С. Карова

(расшифровка подписи)



(подпись)

А. Ю. Виноградов

(расшифровка подписи)



(подпись)

Е. А. Петров

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности к отопительному периоду 2020–2021 годов ознакомлен, один экземпляр документа получил:

_____ 2020 г. _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного представителя) обслуживающей
жилищный фонд организации, потребителя тепловой
энергии, в отношении которой проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.